



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
по ресурсобеспечению
и общим вопросам филиала
ПАО «ОГК-2» - Череповецкая
ГРЭС


« 30 » 06 2016 г А.Г. Ухов

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заместителя директора - главного
инженера - заместитель главного
инженера по эксплуатации филиала
ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС


« 30 » 06 2016 г А.Г. Мильяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газов технический и газовых смесей (хлора жидкого в
баллонах)

Направление закупки: Эксплуатационные расходы
Для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС
№ лота: 217P101628

1. Краткая техническая характеристика

1.1. Хлор жидкий в баллонах ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72) (ИСО 2121-72) представляет собой жидкость желто-коричневого цвета с резким характерным запахом, объемная доля хлора, не менее 99,6%. Сильный окислитель. Класс опасности – 2. Применяется в технологии водоснабжения и водоотведения для обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод.

1.2. В паспорте на поставляемую продукцию заполняются все графы таблицы.

Аналитические данные

| Наименование показателей | Нормы для марки 1-й сорт ОКП 21 1431 0130 | Фактически |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Объемная доля хлора %, не менее | 99,6 | |
| Массовая доля воды %, не более | 0,04 | |
| Массовая доля треххлористого азота %, не более | 0,004 | |
| Массовая доля нелетучего остатка %, не более | 0,10 | |

2. Место поставки:

162510, рп Кадуй, Вологодской обл., ул. Промышленная, дом 2.

3. Требования к поставляемой продукции.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Ведомости планируемых поставок (Приложение 1).

3.2. Продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2017 года.

3.3. Качество переданной Заказчику продукции должно соответствовать качеству, установленному НТД завода-изготовителя.

3.4. Срок годности продукции должен соответствовать сроку, гарантированному заводом-изготовителем.

3.5. Качество материалов, применяемых для изготовления поставляемой продукции, должно соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.

3.6. Поставляемый хлор жидкий в баллонах должен соответствовать техническим требованиям ГОСТ 6718-93.

3.7. Поставка аналогов продукции возможна при согласовании со специалистами Заказчика расширенных характеристик аналога и предоставлении Поставщиком гарантии соответствия технических характеристик требованиям данного ТЗ, либо предоставление образцов для проведения исследований (анализов).

3.8. При поставке допускается отклонение от согласованного количества в пределах $\pm 5\%$ по общему объему. Поставляемая продукция подлежит оплате на общих основаниях по фактическому количеству.

3.9. При поставке продукции от иностранного производителя, поставщик обязан предоставить подтверждение соответствия продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

4. Требования к организации/выполнению поставки.

4.1. Доставка продукции должна осуществляться: за счёт Поставщика автотранспортом до склада Заказчика.

4.2. Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до 15-00 часов местного времени, при этом, не менее чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

4.3. Объёмы и сроки поставки указаны в Ведомости планируемых поставок (Приложение 1).

4.4. Вместе с продукцией поставляются

- сертификаты, паспорта, акты испытаний и т.д.;
- счета-фактуры, накладные, упаковочные листы и т.д.
- паспорт наполнения;
- свидетельство о государственной регистрации;
- паспорт безопасности.

4.5. Продукция должна поставляться в специальных баллонах, изготовленных из качественной углеродистой стали, опломбированных. На каждой единице продукции (баллоне) должно быть:

- наличие бирки либо штампа;
- наименование и краткая характеристика (наименование материала, дата изготовления, ГОСТ и т.д.);
- знаки безопасности;
- защитный колпак;

– маркировка (паспортные данные, номер, дата последнего технического освидетельствования и т.д. в соответствии с ФниП «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред»).

4.6. Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование и марку;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии;
- дату отгрузки и дату изготовления;
- массу нетто;
- результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;
- подпись и штамп технического контроля.

5. Требования к Поставщику.

5.1. Поставщик должен представить документы подтверждающие осуществление за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок товаров, аналогичных поставкам товаров, являющихся предметом закупки, а именно хлор жидкий в баллонах.

5.2. Если Поставщик (Участник запроса предложений) не является производителем (изготовителем) продукции в состав своей заявки он должен включить письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции, о готовности производителя (изготовителя) Продукции осуществлять отпуск Продукции для нужд Заказчика.

6. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.

6.1. Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:

| Номер критерия | Наименование критерия | Требования заказчика |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Соответствие номенклатуры и объема закупаемой продукции Техническому заданию. | Обязательно согласно ведомости к Техническому заданию. |
| 2. | Срок поставки. | Согласно ведомости поставки. |
| 3. | Наличие паспортов и сертификатов на поставляемую продукцию. | Обязательно наличие паспортов и сертификатов на поставляемую продукцию на русском языке. На момент поставки: сертификат или паспорт соответствия, паспорт безопасности, счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, ведомость упаковки. |
| 4. | Наличие гарантийных писем от заводов-изготовителей о готовности отпуская продукции (если Участник не является производителем). | Обязательно наличие гарантийных писем от заводов-изготовителей о готовности отпуская продукции (если Участник не является производителем). |

5. Иные требования
технического
задания

Полное соответствие

7. Приложение

Ведомость планируемых поставок на 1 листе в 1 экз.

Согласовано:

Начальник ЦОР

[должность]


[подпись]

Д.В. Денисов

[расшифровка]


30.06.2016
[дата]

Согласовано:

Заместитель главного

инженера по эксплуатации

[должность]


[подпись]

А.Г. Миляев

[расшифровка]

30.06.2016
[дата]

Зам. начальника ОР

[должность]


[подпись]

А.А. Тарутин

[расшифровка]

30.06.2016
[дата]

Начальник ПТО

[должность]


[подпись]

А.И. Смирнов


[расшифровка]

30.06.2016
[дата]

Ответственный исполнитель:

Инженер-технолог ЦОР

[должность]


[подпись]

О.И. Балашова

[расшифровка]

30.06.2016
[дата]

[информация для контактов: тел., факс, e-mail].

Факс: (817-42) 5-19-53

Телефон: (817-42) 48-6-87

E-mail: Andreeva.Annat@chr.ogk2.ru

Ведомость планируемых поставок

Лот №: 217P101628 Газы технические и газовые смеси (Хлор жидкий в баллонах)

| № п/п | код | Полное наименование КТР (ГОСТУ, ДБ, чертёж) | Общая кол-во | единицы | Кол-во и дата поставки КТР | | | | | | | | | | | | Примечание |
|-------|---------|---------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | Зимья 2017 | Февраль 2017 | Март 2017 | Апрель 2017 | Май 2017 | Июнь 2017 | Июль 2017 | Август 2017 | Сентябрь 2017 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | |
| 1 | 1003283 | Хлор жидкий СД, сорт первый ГОСТ 6718-23 | 14900 | кг | 1150 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1150 | 1150 | 1050 | |

Подписи:
Зам. начальника ОР

Начальник ЦОР

Ответственный исполнитель



А.А. Тарутин

дата



Д.В. Денисов

дата

27.06.2016

А.А. Тарутин

дата